

注册建筑师 - 暖通重点复习选择题(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90432.htm

31 压缩式制冷机由下列哪组设备组成：A 压缩机、蒸发器、冷却泵 B 压缩机、冷凝器、冷却塔 C 冷凝器、蒸发器、冷冻泵 D 压缩机、冷凝器、蒸发器

32 水管内哪一点压力最高：A 1 B 3 C 2 D 4

33 国际上流行的制冷剂：A F11 B F12 C CO₂ D 134a

34 哪种建筑形式有利于采暖节能(上北下南)：A 南北向 B 东西向 C 北向 D 西北向

35 采暖建筑从节能角度讲应：A 南北向 B 东西向 C 北向 D 西北向

36 下列哪条不是空调节能措施：A 南窗没固定遮阳 B 墙导热系数小 C 门窗密封 D 装修明亮

37 哪种形式空调冷负荷小(每层面积、层数同)：A 南北向 B 东西向 C 北向 D 西北向

38 哪种形式空调负荷小(上北下南)：A 南北向 B 东西向 C 北向 D 西北向

39 保温材料应选用：A 不燃、难燃 B 不燃、可燃 C 可燃或难燃 D 可燃、非燃

40 采暖建筑北向窗墙面积比要小于：A 20% B 30% C 40% D 50%

41 燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适：A 热负荷集中 B 重要建筑物下风侧 C 与重要建筑物相连接 D 燃料运输方便

42 溴化锂制冷机顶距制冷机房板下净高：A 10m B 15m C 12m D 20m

43 地下室有制冷机房时，考虑设备进出时优先：A 首层地面留进出洞 B 留地下坡度并且外墙留洞(墙外垂直洞) C 一次进入不管 D 汽车坡道可利用时

44 计算自然通风时与下列哪一项无关？A 风压作用 B 热压作用 C 风压和热压综合作用 D 屋顶厚度

45 室外新风进风口下皮距室外绿化地平不宜低于：A 1m B 2m C 25m D 0.5m

46 室外通风哪种合理？A 南北向 B 东西向 C 北向 D 西北向

47 利用外窗自然排烟的防烟楼梯间，每5层开窗面积之和不应小于：A 1m² B 2m² C 25m² D 3m²

48 排烟口距最远点应小于：A 60m B 30m C 20m D 25m

15m 49 防烟楼梯间、合用前室加压送风道宜如何布置? A 分别独立设置B 统一设置 C 集中设置D 分散设置 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com