

注册建筑师 - 暖通重点复习选择题(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90441.htm 16 旅馆客房宜采用哪种空调方式： A 风机 盘管加新风 B 全新风 C 全空气D 风机盘管 17 空调系统不控制房间的下列哪个参数： A 温度B 湿度C 气流速度D 发热量 18 现代体育馆建筑设备宜具备： A 采暖B 通风C 空调D 采暖、 通风、 空调 19 空调风管穿过空调机房围护结构处，其孔洞四周 的缝隙应填充密实。原因是： A 防止漏风B 避免温降C 隔绝噪声D 减少振动 20 空调机房位置选择下列哪项不合适? A 冷负荷集中B 周围对噪声振动要求高 C 进风排风方便D 维修方便 21 剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式? A 风机盘管加新风 B 全新风C 全空气D 风机盘管 22 舒适性空调冬季室内温度应采用： A 16 ~ 18 B 18 ~ 22 C 20 ~ 24 D 24 ~ 28 23 舒适性空调夏季室内温度应采用： A 18 ~ 22 B 20 ~ 26 C 24 ~ 28 D 26 ~ 30 24 高级饭店厨房的通风方式宜为： A 自然通风 B 机械通风C 不通风D 仅送风 25 放散热量的房间，自然通风时仅考虑： A 热压B 风压C 高度D 窗大小 26 可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房间通风方式应为： A 平时排风B 平时排烟和事故排风 C 值班排风D 自然排风 27 房间小、 多且需单独调节时，宜采用何种空调系统? A 风机盘管加新风 B 风机盘管 C 全空气D 分体空调加通风 28 风机盘管加新风空调系统的优点：A 单独控制B 美观C 安装方便D 寿命长 29 写字楼、 宾馆空调是： A 舒适性空调B 恒温恒湿空调 C 净化空调D 工艺性空调 30 手术室净化空调应保持： A 正压B 负压C 常压D 无压 题 32图 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com