

注册建筑师考试辅导:中小学校建筑设计规范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_90567.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90567.htm)

四、运动场地的长轴宜南北向布置，场地应为弹性地面。来源：www.examda.com

第2.3.3条风雨操场应离开教学区、靠近室外运动场地布置。

第2.3.4条音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置。三、两排教室的长边相对时，其间距不应小于25m。

教室的长边与运动场地的间距不应小于25m。第3.1.2条教学用房的平面，宜布置成外廊或单内廊的形式。第4.1.2

条广播室的窗宜面向操场布置。第4.1.3条保健室的设计应符合下列规定：一、保健室的窗宜为南向或东南向布置。三、

保健室应设洗手盆、水池和电源插座 第6.2.1条教学楼走道的净宽度应符合下列规定：一、教学用房：内廊不应小

于2100mm；外廊不应小于1800mm。二、行政及教师办公用房不应小于1500mm。第6.2.3条外廊栏杆（或栏板）的高度，

不应低于1100mm。第3.3.7条化学实验室的设计应符合下列规定：一、实验室宜设在一层；其窗不宜为西向或西南向布置。

第3.3.8条物理实验室宜设仪器室、准备室、实验员室等附属用房。第3.3.10条生物实验室宜设准备室、标本室、仪器室、模型室、实验员室等附属用房。第3.3.11条生物实验室的设计应符合下列规定：一、实验室的窗宜为南向或东南

向布置。二、实验室的向阳面宜设置室外阳台和宽度不小于350mm的室内窗台。七、生物标本室宜为北向布置，

第3.4.2条自然教室的设计应符合下列规定：四、教室的向阳面宜设置宽度不小于350mm的室内窗台。六、教具仪器室应

第3.4.2条自然教室的设计应符合下列规定：四、教室的向阳面宜设置宽度不小于350mm的室内窗台。六、教具仪器室应

设门与教室相通。第3.4.6条 美术教室的设计应符合下列规定：  
一、美术教室宜设北向采光，或设顶部采光。三、教具贮存室宜与美术教室相通。四、教室四角应各设一组电源插座，室内应设窗帘盒、银幕挂钩、挂镜线和水池。第3.8.2条 微型电子计算机教室的设计应符合下列规定：  
一、教室的平面宜布置为独立的教学单元。二、微机操作台宜采用平行于教室前墙或沿墙周边布置。三、微机操作台前后排之间净距离和纵向走道的净距离均不应小于700mm。来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 第3.9.3条 合班教室的地面，容纳两个班的可做平地面；超过两个班的应做坡地面或阶梯形地面。

第3.9.4条 合班教室的布置应符合下列规定：  
一、教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2500mm；教室最后一排课桌后沿与黑板的水平距离不应大于18000mm。第3.9.5条 在

计算坡地面或阶梯地面的视线升高值时，设计视点应定在黑板底边；隔排视线升高低宜为120mm；前后排座位宜错位布置 第3.9.6条 当教室设置普通电影放映室时，放映孔底面的标高与最后一排座位的地面标高的高差不宜小于1800mm；最后排地面与顶棚 或结构突出物的距离不应小于2200mm。第3.9.7

条 放映白昼电影的合班教室的设计应符合下列规定：  
一、放映室的净宽度宜为教室长度的 $1/4 \sim 1/2$ 。第3.10.3条 体育器材

室的设计应符合下列规定：  
一、体育器材室宜靠近运动场，并宜与体育教师办公室和体育教师更衣室相邻布置。二、体育器材室应设借物窗口和易于搬运运动器械的出入口。来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 第3.11.2条 阅览室的設計应符合下列规定

：  
一、阅览室应设于环境安静并与教学用房联系方便的位置。来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 二、教师阅览室与学生阅览室应分

开设置。第4.2.3条 教职工厕所应与学生厕所分设。当学校运动场中心，距教学楼内最近厕所超过90m时，可设室外厕所，其面积宜按学生总人数的15%计算。二、教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗

6.3.5 室内楼梯栏杆（或栏板）的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1100mm。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)