

注册建筑师考试复习资料--地下室设备布置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90719.htm 建筑设计防火规范
第5.3.6条 地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m²，且人数不超过10人时可设1个。当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时，每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。人数不超过30人且建筑面积不大于500m²的地下、半地下建筑，其垂直金属梯可作为第二安全出口。来源：考试大 歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m²时，可设置1个疏散出口，其疏散出口总宽度，应根据其通过人数按不小于1.0m/百人计算确定；注：地下室、半地下室的楼梯间，在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外，当必须在隔墙上开门时，应采用不低于乙级的防火门。地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间，当必须共用楼梯间时，应在首层与地下或半地下层的出入口处，设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开，并应有明显标志。人民防空工程设计防火规范 6.4.2排烟口宜设置于该防烟分区的居中位置，并应与疏散出口的水平距离在2 m以上，且与该分区最远点的水平距离不应大于30m。 7.6.2室内消火栓的设置应符合下列规定：来源：考试大 3室内消火栓的间距应由计算确定；当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时，消火栓的间距不应大于30 m

；当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时，不应大于 50 m；100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com