

《水利电力安全生产技术》模拟试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E3_80_8A_E6_B0_B4_E5_88_A9_E7_c62_94597.htm

7. 如果线路上有人工作，应在上挂“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。 A.线路断路器和隔离开关的操作把手 B.线路变压器和断路器的操作把手 C.线路变压器和隔离开关的操作把手 D.全部开关的操作把手

8. 电力安全性评价利用下述指标来衡量电网企业生产运行的安全基础。 A.安全指数 B.相对得分率 C.安全指标 D.事故发生率

9. 融合日常安全工作，安全性评价不应与日常安全管理工作对立起来，而应相互融合起来，融合的基础是的理念。 A.现代管理 B.风险管理 C.安全管理 D.动态管理

10. 为保证评价结果的真实性，坚持仅对和进行检查和考核，不对_进行考核的原则。 A.评价过程 整改情况 评价得分率 B.评价过程 评价得分率 整改情况 C.评价得分率 评价过程 整改情况 D. 整改情况 评价得分率 评价过程

11. 中央直辖市全市减供负荷达到50%及以上属电网事故。 A.特大电网事故 B.重大电网事故 C.一般电网事故 D.严重电网事故

12. 省会城市及国家计划单列市全市减供负荷达到，属重大电网事故。 A.30%及以上 B.40%及以上 C.50%及以上 D.60%及以上

13. 省网或跨省电网容量在10000~20000MW时，减供负荷达到，属特大电网事故。 A.20%或3000MW B.30%或3000MW C.30%或4000MW D.40%或4000MW

14. 在电力企业事故调查要及时报告，人身死亡事故、重大及以上电网事故和设备事故，应在小时内上报。 A.48 B.24 C.12 D.8

15. 在电力企业，连续无事故的累计次天数，安全记录达到天为一个安全周期。 A.120 B.100 C.90 D.60

16. 我国在2003年投产的输电工程，在直流输电领域居世界首位。 A.秦山核电 B.三峡？广东 C.三峡？华东 D.西北 17. FACTS表示 . A.超高压输电线路可控硅串联补偿技术 B.静止同步补偿器应用技术 C.灵活交流输电技术 D.现代能量管理系统 18. 2001年我国颁布实施新的《电力系统安全稳定导则》，规定了级安全稳定标准。 A.一 B.二 C.三 D.四 19. 对于定子、转子水回路堵塞、漏水，水内冷系统中的管道、阀门的橡胶密封圈应更换成垫圈。 A.聚乙烯 B.聚酯乙烯 C.聚四氟乙烯 D.聚氟乙烯 20. 对于定子、转子水回路堵塞、漏水，大修时应对水内冷定子、转子线棒分路做试验。 A.流量 B.拉伸 C.压力 D.强度 参考答案 1.C 2.D 3.C 4.C 5.C 6.B 7.A 8.B 9.B 10.A 11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.C 17.C 18.C 19.C 20.A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com